

Begehungsprotokoll

Pfarrei: Straße, _____	Gebäude: _____
Hausnr.: _____	
PLZ, Ort: _____	

Gebäude-Äußeres und Umgebung

Bitte zutreffende Zustände bzw. Schäden ankreuzen

Gebäudeteil	Zustand / Schaden	Lokalisierung	Anmerkung
Dach	lose oder fehlende Dachsteine oder Schiefer Feuchtigkeitsspuren an Mauerwerksanschlüssen und Überschneidungen Beschädigungen von Blechabdeckungen	z.B.: Südseite unter dem First	
Wasserableitung (Dachrinnen, Fallrohre, Drainage)	Fallrohr aus der Verankerung gelöst Feuchtigkeitflecken an der Wand im Bereich der Rohre Dachrinne läuft über Funktionsfähigkeit der Drainage	z.B.: Südostecke	
Wände / Mauern	Risse bzw. Veränderungen vorhandener Risse Salzausblühungen aufsteigende Feuchtigkeit Lockerung des Putzes Bewuchs (Algen, Moose, Kräuter) Verwitterung von Steinen Auswaschen von Fugenmörtel	z.B.: senkrechter Riss über Nordportal z.B.: unterhalb des mittleren Chorfensters z.B.: Verdachung über den Fenstern	
Fenster	Beschädigung von Scheiben Verwitterung von Rahmen (Zustand von Anstrichen und Kittfalzen, Stabilität von Profilen, Fenster klemmt) fester Sitz der Windeisen bei Bleiverglasung Rostschäden an Gittern	z.B.: mittleres Fenster auf der Südseite im Erdgeschoss	
Türen / Tore	Beschädigungen des Holzes (verlorene Teile, Verwitterung) Schäden bei Anstrichen und Überzügen Schäden an den Beschlägen (Rost) Gängigkeit der Schlösser		

Gebäude-Inneres

Gebäudeteil	Zustand / Schaden	Lokalisierung	Anmerkung
Dachraum	allgemeiner Zustand (Ordnung, Belüftung, Laufbohlen) Feuchtigkeitsflecken nach starken Regenfällen Flugschnee nach starken Schneetreiben Löschgeräte		
Dachkonstruktion	Feuchtigkeits-schäden Befall durch Holz-schädlinge (Insekten und Pilze) Zustand der Holzverbindungen Zustand der Hölzer, die Kontakt zum Mauerwerk haben (beschädigte Balkenköpfe, o. ä.)		
Gewölbe / Decken	Risse, Sprünge, Deformierungen lockere Teile (z. B. Bretter bei Holzdecken) Verschmutzungen Wasserränder oder Verfärbungen blätternde Farben oder Putze	z.B.: loses Brett über Nordempore	
Wände	Verschmutzungen Risse feuchte Flecken Salze oder Algen blätternde Farben oder Putze	z.B.: feuchte Zone im Sockelbereich ca. Hoch	
Fenster	Zustand der Verglasung Zustand der Rahmen und Verbleiungen Gängigkeit von Fensterflügeln evtl. Sonnenschutz für Ausstattungsstücke		
Türen	Zustand von Anstrichen Gängigkeit von Schlössern und Türflügeln Dichtigkeit		
Fußböden	Verwerfungen oder Beschädigungen im Belag feuchte Flecken oder Bewuchs		

Ausstattungsstücke

Ausstattungs- stücke	Zustand / Schaden	Lokalisierung	Anmerkung
Kirchenbänke	statisch-konstruktiver Zustand lockere Teile Holzschädlingsbefall		
Ambo, Kanzel und Taufbecken	statisch-konstruktiver Zustand lockere Teile Holzschädlingsbefall Verfärbungen blätternde Farbe		
Altar	statisch-konstruktiver Zustand lockere Teile Holzschädlingsbefall Risse und Deformierungen aller Art Beweglichkeit der Flügel bei Wandelaltären Verfärbungen blätternde Farbe		
Leinwandbilder	Risse und Deformierungen aller Art Verfärbungen bzw. Vergrauungen blätternde Farbe alle auffälligen Veränderungen an den Rahmen (bes. Zustand der Eckverbindungen)		
Holztafelbilder	Risse und Deformierungen aller Art Verfärbungen bzw. Vergrauungen blätternde Farbe alle auffälligen Veränderungen an den Rahmen (bes. Zustand der Eckverbindungen) Holzschädlingsbefall		
Liturgisches Gerät	allgemeine Stabilität und Standfestigkeit blätternde Farben an gefassten Gegenständen Rostflecken oder andere Verfärbungen an Metallen		

Ausstattungs- stücke	Zustand / Schaden	Lokalisierung	Anmerkung
Textilien	Beschädigungen (Risse, Löcher) Stockflecken und andere Verfärbungen Spuren von Textilschädlingen Sachgerechte Aufbewahrung		
Orgel	Prospekt Pfeifen Spieltisch Traktur weitere Informationen und Nachfragen über Orgelsachverständigen des Bistums		

(Datum der Begehung)

(durchgeführt von)